

De fractie van
GroenLinks

Verzenddatum

Ons kenmerk

Uw kenmerk
PV-2529

Uw brief van
16 december 2025

onderwerp
Datacenter B1
Pagina
1/7

Contact
Matthijs Beute
T 088-321 5000

Beste fractie,

Geachte fractie,

Op 16 december 2025 heeft u politieke vragen (nummer PV-2529) gesteld over Datacenter B1. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen.

Inleiding

Naar aanleiding van uw principebesluit d.d. 9 september 2025 over het "Principeverzoek realisatie datacenter deelgebied B1" verzoeken wij u de onderstaande vragen te beantwoorden. In uw besluit geeft u aan te kiezen voor een BOPA met MER-procedure, dat er twee transformatorstations worden voorzien en dat op 9 september een BOT met de raad heeft plaatsgevonden. Wij vragen om verduidelijking op de volgende punten.

Reactie

Route & bevoegdheden (provincie, gemeente, raad)

- 1. Kunt u per beslistmoment (ontwerp-MER, ontwerpvergunning, definitieve vergunning) aangeven wie bevoegd gezag is (provincie Noord-Holland), welke rol het college heeft (advies/instemming) en op welke momenten de raad openbaar wordt betrokken (beeldvorming, debat, raadszienswijze)? Graag met een concreet tijdpad.*

Antwoord:

In algemene zin is het zo dat de provincie Noord-Holland (Gedeputeerde Staten) bevoegd gezag is voor alle benodigde vergunningen voor dit project. Dit komt omdat de provincie bevoegd gezag is in het kader van milieuwetgeving en daardoor liften alle aspecten waarvoor een (B)OPA nodig is mee. Het college van B&W heeft voor de delen waar zij normaal gesproken bevoegd gezag voor is, instemming- en/of adviesrecht.

Concreet betekent dit het volgende. B&W heeft een *(niet bindend) adviesrecht* voor zover de aanvraag betrekking heeft op de *bouwactiviteit, omgevingsplanactiviteit (binnenplans afwijken bouwhoogte) en milieubelastende activiteit*. De instemming van B&W is in beginsel nodig voor zover de aanvraag betrekking heeft op de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (i.c. voor de realisatie van de noodstroomaggregaten met een capaciteit van meer dan 300 MWth). Vandaar dat Microsoft, in goed overleg met zowel de provincie als de gemeente en de omgevingsdienst, in een zo vroeg mogelijk stadium om instemming heeft gevraagd met een principeverzoek op de te doorlopen procedure en het project als geheel.

De gemeenteraad heeft voor geen van de activiteiten (bindend) adviesrecht bij het verzoek om instemming van B&W. Dit omdat het bestemmingsplan "Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1" (nu tijdelijk deel omgevingsplan) dat door de raad in 2022 is vastgesteld al datacenters (qua functie) mogelijk maakt op de betreffende locatie.

Een tijdpad voor de hele procedure is nog niet te geven omdat er nog geen aanvraag is ingediend. Wel is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau [ter inzage gelegd](#) vanaf 30 december 2025 gedurende zes weken. Zie Voor de behandeling van aanvragen gelden reguliere wettelijke termijnen.

2. *Waarom heeft het college op 9 september 2025 reeds "in principe" medewerking verleend en een positief instemmingsbesluit genomen vóór openbare raadsbetrokkenheid? Welke vervolgbesluiten staan nog gepland en wanneer wordt de raad daar voorafgaand aan betrokken?*

Antwoord:

De raad heeft al besloten over de bestemming van deelgebied B1. Het college van B&W heeft 'in principe een positief instemmingsbesluit' genomen over de concept aanvraag zodat Microsoft enige zekerheid vooraf heeft dat de gemeente en de provincie meewerken aan de geplande ontwikkeling en de te doorlopen ruimtelijke procedure van de datacenters op deelgebied B1. Wat betreft de vervolgbesluiten, zie antwoord onder 1.

Transformatorstations (kV/MVA) en positie van de raad

3. *Wat zijn voor de twee beoogde transformatorstations de spanningsniveaus (kV), de capaciteiten (MVA), de ligging en de milieucategorie onderbouwing? Kunt u bevestigen dat hier een bandbreedte “meer dan 200 en minder dan 1000 MVA” wordt voorzien?*

Antwoord:

Het betreft twee 150/20 kV-onderstations. Het transformatie vermogen van elk station is inderdaad meer dan 200 MVA en minder dan 1000 MVA. De milieucategorie is hiermee 3.2, omdat het gaat om een transformatorstation ten behoeve van een datacenter. Voor transformatorstations van “Elektriciteitsdistributiebedrijven” met een vermogen van meer dan 200 MVA en minder dan 1000 MVA, geldt dat die zijn aangewezen als milieucategorie 4.2.

Ter voorkoming van eventuele discussie wil Microsoft, gelet op het vermogen van de transformatorstations, aansluiting zoeken bij milieucategorie 4.2. Zo is zeker dat aan de juiste milieucategorie wordt getoetst. De exacte ligging is op dit moment niet relevant omdat de onderstations deel uitmaken van het hele project en pas als de definitieve aanvraag is ingediend kan het geheel worden beoordeeld. Graag verwijzen wij naar de [concept NRD die momenteel ter inzage ligt](#) voor alle op dit moment bekende details.

4. *Is op grond van de door de raad vastgestelde lokale afspraken/regeling voor deze stations een (bindend) advies van de raad vereist vóór verdere college instemming? Zo ja, wanneer legt u dit advies aan de raad voor; zo nee, op welke grond niet? Hoe herstelt u dit, als het advies alsnog vereist blijkt?*

Antwoord:

Er is geen bindend advies van de raad nodig, omdat het hier **niet** een zelfstandig functionerend transformatorstation betreft, maar een voorziening voor een datacenter en ook alleen door die inrichting wordt gebruikt. Het transformatorstation komt binnen de grenzen van de inrichting te liggen en binnen de bestemming waar “datacenters” zijn toegestaan. Binnen de vigerende bestemming zijn transformatorstations t.b.v. datacenters toegestaan (categorie 3.2) en middels een binnenplanse afwijking transformatorstations tot milieucategorie 4.2.

300 MW kader en MER-toets op de ingediende aanvraag

5. *Hoe kwalificeert u de noodstroomaggregaten in deze aanvraag juridisch (bijv. als verbrandingsinstallaties) en hoe wordt dit verwerkt in de planregeltoets en de Besluit MER-toets? Graag een korte juridische duiding.*

Antwoord:

De noodstroomaggregaten vormen een onderdeel van het datacenter. De Raad van State heeft in de uitspraak van 19 juni 2024 bepaalt dat het omgevingsplan, tijdelijk deel bestemmingsplan artikel 3.1, onder a, van de planregels als volgt komt te luiden:

"datacenters, al dan niet zijnde geluidszoneringplichtige inrichtingen en met de daaraan ondersteunende en noodzakelijke installaties ten behoeve van de koelwater-, elektriciteit- en energievoorziening met inachtnaam van het bepaalde in artikel 9.1.2 en zover deze vallen binnen milieucategorie 1 tot en met 3.2 en voor zover voor thermische centrales of andere verbrandingsinstallaties per datacenter het vermogen minder dan 300 megawatt bedraagt;"

De noodstroomaggregaten hebben gezamenlijk een vermogen van meer dan 300 MW, maar zijn geen thermische centrale. Een thermische centrale is een zelfstandige centrale met als doel het opwekken en leveren van energie aan derden. De hoofdfunctie is daarmee energie-opwekking. De noodstroomaggregaten hebben als enige doel om het datacenter bij calamiteiten van noodstroom te voorzien en leveren niet aan derden.

Echter vanwege die bepaling in de regels zal voor de volledigheid en maximale transparantie een Buitenplanse Omgevingsvergunning procedure doorlopen worden om die noodaggregaten van meer dan 300MW mogelijk te maken. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toetst de uiteindelijke aanvraag aan de planregel.

Wat betreft het MER-besluit het volgende. Omdat het totaal aan noodstroomgeneratoren een warmtevermogen van 300 MW of meer (thermisch) heeft is het opstellen van een milieueffectrapportage verplicht. Dit volgt uit artikel 11.7, eerste lid, Omgevingsbesluit, in samenhang gelezen met categorie C1 van bijlage V bij het Omgevingsbesluit. Daarom is er een notitie reikwijdte en detailniveau, om de kaders voor de milieueffectrapportage te stellen.

6. *Op welke wijze wordt voor de huidige aanvraag het cumulatieve thermische vermogen van alle noodaggregaten (inclusief realistische test en noodscenario's en eventuele gelijktijdigheid) berekend en getoetst aan het Besluit MER (drempel en beoordelingsplichten)? Welk reken-/toerekening kader gebruikt u en wie heeft dit gevalideerd?*

Antwoord:

Er is geen “huidige aanvraag” want die is nog niet ingediend. Maar in de conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau, die op 30 december 2025 is gepubliceerd, wordt aangegeven welke onderwerpen en hoe dit onderzocht zal worden. Daar kan iedereen op reageren indien gewenst. In de MER vindt de volledige uitwerking plaats. Deze zal naar verwachting niet voor Q3 2026 gereed zijn.

De toetsing vindt plaats door de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (OD-NZKG) vanwege het ‘Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland’ (GS is bevoegd gezag en OD-NZKG heeft het mandaat van de provincie).

7. *Hoe wordt “per datacenter” in deze concrete aanvraag juridisch afgebakend (per gebouw, per functioneel cluster of als de aangevraagde eenheid op B1) en waar wordt deze afbakening bindend vastgelegd (BOPA/MER/vergunning)?*

Antwoord:

De afbakening houdt in voorliggend geval in dat het gaat om de totale ontwikkeling van plot B1. Het gaat hier om de datacenter gebouwen met de aanduidingen AMS 15, 16, 17, 18, 19 en 40 samen. Dus noodstroomvoorziening wordt gezamenlijk geregeld voor al de 6 datacenters. Dit wordt zo vastgelegd in de BOPA-vergunning. Ook in de MER wordt dit zo vastgelegd bij de onderzoeken.

8. *Wat is, volgens de aanvraag, het totaal thermisch vermogen van de noodaggregaten op B1 (in MW(th)) en hoe verhoudt dit zich tot de 300 MW (thermisch) per datacenterbegrenzing in het omgevingsplan? Als het totaal deze grens overschrijdt, welke bestuurlijke lijn volgt het college (advies richting provincie, weigeren medewerking, voorwaarden)?*

Antwoord:

Allereerst; er is nog geen vergunningaanvraag gedaan. Het betreft nog de fase van de planvorming en uitwerking voor de realisatie van 6 nieuwe datacenter gebouwen op deelgebied B1. Voor de 6 nieuw te realiseren datacenters (AMS 15, 16, 17, 18, 19 en 40) van deelgebied B1 worden er circa 120 noodstroomgeneratoren met een elektrisch vermogen van elk ca. 3.3 MWe voorzien voor de datacenteractiviteiten. Op de bestaande locatie van AMS13-14 zijn 40 noodstroomgeneratoren, elk met een elektrisch vermogen van ca. 3.3 MWe aanwezig voor de datacenter activiteiten. De exacte uitwerking volgt nog in de MER. Voor alle op dit moment bekende details verwijzen wij graag naar [de concept NRD](#).

Gebruik aggregaten & publieke randvoorwaarden

9. *Welke vergunningvoorschriften borgt u om te verzekeren dat aggregaten uitsluitend bij nood draaien (niet ter ondersteuning van netcongestie of reguliere bedrijfsvoering) en dat het testregime (frequentie, duur en tijdvakken) hard begrensd, monitorbaar en publiek rapporteerbaar is?*

Antwoord:

De OD-NZKG onder mandaat van GS is bevoegd gezag. Het is in dit stadium te prematuur om al uitspraken te doen over concrete vergunningvoorschriften. Het op andere wijze benutten van de noodstroomaggregaten dan voor de noodstroomvoorziening, bijvoorbeeld voor levering van stroom aan het publieke net, is strijdig met de uitgangspunten van de planregels.

Transparantie & participatie

10. *Welke documenten en momenten maakt u openbaar (communicatie en participatiepad, ontwerp-MER/ontwerpvergunning, zienswijzen, raadsbeeldvorming/raadsdebat), en wanneer? Wilt u dit schema opnemen in een publiek tijdpad, zodat raad en inwoners tijdig hun inbreng kunnen leveren?*

Antwoord:

Zoals eerder aangegeven zijn wij als gemeente niet bevoegd gezag, de omgevingsdienst verzorgd de formele publicaties. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt vanaf 30 december 2025 ter inzage Hierop kan eenieder reageren. Gelet de beginfase van het hele formele proces, is er nu niet een schema met tijdpad beschikbaar. Dat wordt ook mede bepaald door wanneer de initiatiefnemer (Microsoft) stukken en de aanvraag indient. Afhankelijk van de uitkomsten van NRD en ook het definitieve ontwerp van het project inclusief de landschappelijke inpassing zal verder door Microsoft gepland worden wanneer constructieve momenten van participatie zijn en waarover.

Microsoft heeft de insteek om open en transparant te communiceren en op regelmatige momenten participatie-bijeenkomsten of anderszins participatie-momenten te organiseren. We sturen hier als gemeente ook op dat dit zorgvuldig gebeurt. Microsoft is zelf ook graag bereid om hier vragen over te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

H. van der Woude
gemeentesecretaris

A. van Dam
burgemeester

Deze brief is digitaal gemaakt en daarom niet ondertekend.